

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

Guillaume GAUDINAT

02 38 77 33 90

ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Résultat à afficher en mairie

Destinataires

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE RN 20

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COINGS

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - C AGGLO CHATEAUROUX METROPOLE

MONSIEUR LE DIRECTEUR - ARS DD 36

CHATEAUROUX METROPOLE DEOLS

Prélèvement	00089203	Commune	COINGS
Installation	UDI 000665 AERODROME GRAND DEOLS	Prélevé le :	mardi 23 janvier 2024 à 12h30
Point de surveillance	P 0000000855 AERODROME GRAND DEOLS	par :	LAB
Localisation exacte	BNB ROBINET BAR	Type visite :	AU

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10.0	°C				25.00
pH	7.4	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.55	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.68	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Type de l'analyse : NO3
 Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
 Code SISE de l'analyse : 00105750
 Référence laboratoire : E2401089465-AUTRE00105750

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)	52	mg/L		50,00		
-------------------	----	------	--	-------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00089203)

Eau d'alimentation non-conforme à la limite de qualité pour le paramètre nitrate (50 mg/l). Eau non recommandée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois.

Signé à Châteauroux,
le 26 janvier 2024

P/ La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire

L'ingénieur d'études sanitaires

Timothée MARTEL